

Zielona Góra, dnia 06.11.2013r.

Exalo Drilling S.A.
Centrum Zielona Góra
ul. Naftowa 3, PL - 65-705 Zielona Góra

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na „Przebudowę i rozbudowę budynku warsztatowo-laboratoryjnego na działce 8/9 oraz 8/6, w Zielonej Górze przy ulicy Naftowej 3”, znak: SIWZ/13/AEHZ/0004

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Gazecie Prawnej oraz na stronie internetowej EXALO w dniu 17.10.2013 roku.

Działając na podstawie pkt 6.3 SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania jak niżej:

Pytanie numer 1:

Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 113 z przedmiaru robót elektrycznych, jaka to jest oprawa numer 14 ujęta w tej pozycji? Brak jest opisu w legendzie, natomiast oznaczenie 14 występuje na rzutach.

Odpowiedź do pytania numer 1:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć oprawy LugClasic 600x300 2x18W montowane na sufitach podwieszanych.

.....
Artur Kowalewski